

平成31年(2019年)5月27日

草加市立病院本館外壁等改修工事設計業務委託に係る質問事項の
回答について (回答)

草加市病院事業管理者 河野辰幸

草加市立病院告示第1号で公告した草加市立病院本館外壁等改修工事設計業務委託に係る質問について、別紙のとおり回答します。

質 疑 応 答 書

	項目	質問事項	回答
1	設計業務委託仕様書 III業務内容 2 工事概要 (平成 31 年度 (2019 年度) 発注予定工事)	本館改修工事予定の項目の内、建築工事については東西外壁改修工事とありますが、『別紙 草加市立病院 平成 31 年度 (2019 年度改修工事項目)』には建築に示す今年度表示が外壁各所シーリング材更新改修に印されております。外壁改修工事という内容に相違致しますが、グラサルパネル面更新改修と判断いたしますがよろしいでしょうか。	よろしい。
2	『別紙 草加市立病院平成 31 年度 (2019 年度) 改修工事項目』	建築に示す、外壁磁器質タイル補修、コンクリート打放しクリアー塗装面改修に際し、破損状況、数量等の詳細を把握し、設計に反映する必要があると考えます。現地詳細調査（打診、計測等）が必要と判断致しますが、当該詳細調査は本業務に含まれると考えてよろしいでしょうか。	よろしい。